



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 4, Телефон: (861) 299-04-51, Факс: (861) 299-04-54
E-mail: upr@sko.nadzor.ru, <http://www.sevkav.gosnadzor.ru>
ОКПО 26584470, ОГРН 122301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения**

" 05 " марта 2018г.
(дата составления)

г. Ростов-на-Дону
(место составления)

Мной, начальником Ростовского территориального отдела по надзору за тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Каймакчи С.В., служебное удостоверение ТО-08 № 0169,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, вынесшего определение, № и дата выдачи служебного удостоверения)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №47» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 166, и в отношении должностного лица – заместителя директора по АХР Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №47» Овсянникова Павла Павловича, домашний адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Тельмана, д.89 кв. 18.

(1) Наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, юридический и фактический адрес;

(2) фамилия, имя, отчество должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

(3) фамилия, имя, отчество граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)
согласно ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений:

1. Не внесены изменения в исполнительную схему тепловых энергоустановок (индивидуального теплового пункта) – п.2.8.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358,

2. Нумерация и названия на арматуре в индивидуальном тепловом пункте в соответствии с оперативной исполнительной схемой – отсутствует - п. 9.15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358,

3. Частично отсутствует тепловая изоляция трубопроводов отопления в индивидуальном тепловом пункте и магистральных трубопроводов отопления по подвалу - п. 6.1.31, п.9.3.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г., зарегистрированы в Минюсте РФ 2 апреля 2003 г. № 4358.

(установленные нарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов)

На основании: ст. 29.13 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

(пункты и статьи законов Российской Федерации)

обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить в Ростовский территориальный отдел по надзору за

тепловыми установками и сетями Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов на Дону ул. Селиванова, 66 в течение одного месяца со дня получения представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Начальник Ростовского территориального
отдела по надзору за тепловыми
установками и сетями Северо-Кавказского
управления Ростехнадзора _____
(Должность лица, вынесшего представление)

Каймакчи С.В.
(фамилия, инициалы)



(подпись)

05.03.2018г.
(дата)

М.П.

Представление вручено (направлено) по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

Директор Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Школа №47»
Зиновьева Маргарита Русямовна _____
(должность) (фамилия, имя, отчество)



(подпись)

05.03.2018г.
(дата вручения)