



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ

пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Тел: (863) 244-27-85 Факс: (863) 244-27-85
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 3-2/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному бюджетному образовательному учреждению города
Ростова-на-Дону «Школа №47»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 3-2 от «28» декабря 2019 года Главного государственного инспектора города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №47», фактически осуществляющего деятельность по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, 166.

Дата и время проведения проверки:

16.01.2020 с 14 ч. 00 мин. по 17 ч. 00 мин. Продолжительность 03 ч. 00 мин.

24.01.2020 с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. Продолжительность 00 ч. 30 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 03 часа 30 минут.

(рабочих дней / часов)

проверку проводил(а):

Государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Инспектор Кировского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону старший лейтенант внутренней службы Носачева Ирина Владимировна, эксперты не привлекаются

совместно с:

Директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №47» Зиновьевой Маргаритой Русямовной, зам. директора по АХР Муниципального бюджетного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа №47» Овсянниковым Павлом Павловичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ни я	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты помещения различного класса функциональной пожарной опасности (дверь разделяющая школу и РИНХ) не отделены друг от друга противопожарными преградами с соответствующим заполнением проемов.	ч. 1,2 ст. 88 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ (далее - ФЗ №123)	01.02.2021	
2.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 табл. 2 здание школы не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4-го, 5-го типа.	ч.1 ст. 84 ФЗ №123;	01.02.2021	
3.	На объекте защиты на первом этаже здания для покрытия пола, допускается применение горючего материала (линолеум).	ч. 6 ст. 134 ФЗ №123;	01.02.2021	
4.	На объекте защиты у дверей эвакуационных выходов, на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения допускается размещение раковин.	п. 23 Ж) Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (далее – ППР 390).	01.02.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2).

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:


(подпись)
«24» декабря 2020 г.
М.П.

Государственный инспектор города
Ростова-на-Дону по пожарному надзору –
Инспектор Кировского ОНДиПР
отдела НДиПР по г. Ростову-на-Дону
старший лейтенант внутренней службы
Носачева Ирина Владимировна

Предписание на 3 стр. для исполнения получил:



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«24» 01 2020 г.


(подпись)